



VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E SAÚDE DO TRABALHADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / VALENÇA-RJ / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
INFORMAÇÕES DE CAMPO SOBRE A AMOSTRA DE ÁGUA

MUNICÍPIO: VALENÇA/RJ MÊS: setembro-2023 RESPONSÁVEL PELA VQA NO MUNICÍPIO: Marcia Maretti Menandro TELEFONE PARA CONTATO: (24) 2453.3074	FICHA PARA SISTEMA ABASTECIMENTO
--	---

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA						ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS				ANÁLISE BACTERIOLÓGICA			ANÁLISE DOS DADOS		
DATA DA COLETA	N.º AMOSTRA	NOME DO SISTEMA	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, N.º)			BAIRRO	CRL	TURBIDEZ	pH	COR	COLIFORMES			TOTAL DE AMOSTRAS	% DE COLIMETRIA
											TOTAL	S. E. Coli	AVALIAÇÃO		
20-set	326 /23	ETA Valença	Mercado Municipal	Rua Gumerindo de Oliveira	s/nº	Centro	2,5	0,88	6,45	0,0	A	A	S	15	0%
20-set	327 /23	ETA Valença	Cined - Centro Integrado de Nefrologia e Diálise	Rua João Pereira	34	Centro	2,5	0,91	6,81	0,0	A	A	S		
20-set	328 /23	ETA Valença	Ponto de Taxi	Praça Paulo de Frontin	s/nº	Centro	3,0	0,96	6,83	0,0	A	A	S		
20-set	329 /23	ETA Valença	Creche - Parque Pentagna	Rua David Alves dos Santos	s/nº	Parque Pentanga	1,0	0,83	6,85	0,0	A	A	S		
20-set	330 /23	ETA Valença	CAPS - AD	Rua Silva jardim	306	Centro	1,5	0,90	6,83	0,0	A	A	S		
20-set	331 /23	ETA Valença	APAE	Rua Tanguara	103	Santa Cruz	1,5	0,85	6,74	0,0	A	A	S		
20-set	332 /23	ETA Valença	ETA Valença	Av. Nilo Peçanha	1494	Aparecida	3,0	0,76	6,92	0,0	A	A	S		
20-set	333 /23	ETA Valença	E.M. Henrique de Oliveira Conceição	Rua 27 de Novembro	1413	João Dias	1,5	0,97	7,27	0,0	A	A	S		
20-set	334 /23	ETA Valença	Creche - Chacrinha	Rua São Jorge	s/nº	Chacrinha	3,0	0,59	7,02	0,0	A	A	S		
20-set	335 /23	ETA Valença	Casa - Varginha	Rua Zilma Soares de Souza	729	Varginha	0,5	0,53	6,89	0,0	A	A	S		
20-set	336 /23	ETA Valença	Creche - Varginha	Estrada Valença-Barra do Pirai	s/nº	Varginha	1,0	0,82	6,92	0,0	A	A	S		
20-set	337 /23	ETA Valença	ESF - Canteiro	Rua Marcos Esteves	s/nº	Canteiro	0,5	6,80	6,92	28,2	P	A	S*		
20-set	338 /23	ETA Valença	Casa - Canteiro	Rua Boa Ventura	740	Canteiro	0,5	0,80	6,77	0,0	A	A	S		
20-set	339 /23	ETA Valença	ESF - São Francisco	Rua Dorcino Costa de Oliveira	167	São Francisco	-	1,85	7,11	14,1	P	P	I		
20-set	340 /23	ETA Valença	Laboratório Municipal	Rua Dom Rodolfo Pena	379	Bairro de Fátima	1,5	0,80	6,73	0,0	A	A	S		

S: Satisfatória **P:** Presença **NR:** Não realizada
I: Insatisfatória **A:** Ausência **Negrito:** Fora dos padrões de potabilidade